

PYROPLEX®


FIRE CONTAINMENT SYSTEMS

Sırlama Çözümleri

BS476: Bölüm 22'nin gereksinimlerini karşılayarak hem 30 dakika hem de 60 dakika yangın direnci için bölmeler ve yangına dayanıklı kapıların görüş panelleri için sırlama ürünleri yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca tüm Sırlama ürünleri için CERTIFIRE onayını alarak, TS25'de belirtilen kriterleri de karşılıyoruz.

Pyroplex® Glazing Solutions

Pyroplex® FG30 30 Minute Glazing System



Pyroplex® FG30 30 Minute Glazing Systems yangına dayanıklı kapılardaki görüş panellerinin sırlanmasında ve yalıtımlı ve yalıtımsız camlarda kullanıma uygundur.

FG30 30 Minute Glazing Systems tamamen esnekler ve kolay depolama sağlamak ve atığı minimuma indirmek için ince makaralar halinde sunulmaktadır. Aynı zamanda ince küçük taneçikler üzerinde kullanım için de onaylanmıştır.

Test Standardı: BS 476: Part 22: 1987, Clause 10.
Certifire Certificate No. 348.

Pyroplex® FG60 60 Minute Glazing System




Pyroplex® FG60 60 Minute Glazing System yangına dayanıklı kapılarda sırlı görüş panelleri için 60 dakikaya kadar bir çözüm sunmaktadır.

The Pyroplex® FG60 60 Minute Fire Resistant Glazing System kolay kurulum için kit şeklinde sunulmaktadır. Bu kitle iki adet sırlama şeridi ve bir sırlama astarı bulunmaktadır.

Test Standardı: BS 476: Part 22: 1987, Clause 5.
Certifire Certificate No. CF651.

Pyroplex® Glazed Screen Solutions

Pyroplex® FS30 30 Minute Glazed Screen System



Pyroplex® FS30 30 Minute Glazed Screen System yangına dayanıklı ahşap bölmelerde kullanım için tasarlanmış, düşük basınçlı, her yöne şişen bir üründür ve yalıtımlı ve yalıtımsız camlarda kullanıma uygundur.

Test Standardı: BS 476: Part 22: 1987, Clause 10.
Certifire Certificate No. CF651.

Pyroplex® FS60 60 Minute Glazed Screen System



Pyroplex® FS60 60 Minute Glazed Screen System yangına dayanıklı ahşap bölmelerde kullanım için tasarlanmış, genişlemeyen, alevi yavaşlatan polimer bir üründür ve yalıtımlı ve yalıtımsız camlarda kullanıma uygundur.

Test Standardı: BS 476: Part 22: 1987, Clause 5.
Certifire Certificate No. CF651.

Pyroplex Limited, The Furlong, Droitwich, Worcestershire WR9 9BG, UK

[t] +44 [0]1905 795432 [f] +44 [0]1905 791878 [e] info@pyroplex.com www.pyroplex.com/tr

